

EPIC® SENSORS

PUTKEN PINTALÄMPÖTILA-ANTURI
TYYPPI T-RO / W-RO
TUOTELEHTI 14

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE**Sisällysluettelo**

Tuotekuvaus ja tarkoitettu käyttö	2
Lämpötilat, mittaus	3
Lämpötilat, ympäristö	3
Lämpötilat, Ex i -versiot	3
Lämpötilat, Ex e -versiot	4
Koodiavain	5
Mittapiirros	5
Tekniset tiedot	6
Materiaalit	6
Asennusohjeet ja -esimerkki	7
Tarvikkeiden asennus	8
Putkikiinnikkeet = putkipannat:	8
Kiristysmomentit	8
Pt100; kytkentä	9
Pt100; mittausvirta	9
TC; kytkentä	10
TC; maadoittamattomat ja maadoitetut tyypit	10
TC; termoparien kaapelistandardit (väritaulukko)	11
Tyypikilpi, vakioversiot	12
Sarjanumeron informaatio	12
Ex e -tiedot (vain Ex e -hyväksytyt kaapelianturit)	13
Ex i -tiedot (vain Ex i -hyväksytyt versiot)	15
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	17
Valmistajan yhteystiedot	17
Dokumenttiversio	17
LIITE A – Tekniset tiedot ja käytön erikoisehdot - Ex i -hyväksytyt EPIC® SENSORS -lämpötila-anturit	

Tuotekuvaus ja tarkoitettu käyttö

Anturityypit T-RO (termopari, TC) ja W-RO (vastusanturi, RTD) ovat kaapelilla varustettuja pintalämpötila-antureita, jotka on varustettu putkikiinnikkeellä (letkukiinnikkeellä) putkeen tai muuhun sylinterimäiseen muotoon kiinnitettäväksi.

Anturit on tarkoitettu erilaisiin teollisiin mittaussovelluksiin, kiinnitettäväksi kiinni putken tai muun sylinterimäisen kohteen pintaa. Rakenne sallii laajasti erilaisia käyttökohteita. Anturielementin suojaputkimateriaali voidaan valita ja elementin/kaapelin pituus voidaan valmistaa asiakasmäärittelyn mukaan.

Mittauselementit ovat joko mineraalieristettyjä, taivutettavia ja värinänkestäviä MI-elementtejä (koodimerkintä -RO-M-), tai jäykkiä, taipumattomia versioita (koodimerkintä -RO-). Elementit voivat olla TC- tai RTD-rakenteisia, vakioversiot ovat K-tyyppin termopari (anturityypit T-RO) ja 4-johdin Pt100 (anturityypit W-RO). Asiakaskohtaisia versioita valmistetaan tilauksesta.

Johdin- ja kaapelivaippamateriaalit voidaan valita tarpeen mukaan.

Saatavana myös räjähdysvaarallisten tilojen erikoisversioina:

- Ex e, aina ilman hitsattua putkikiinnikettä: saatavana ATEX-hyväksytyinä, Ex e -suojausrakenteen kaapelianturiversioina, irrallisella putkikiinnikkeellä. Katso kohta *Ex e -tiedot*.
- Ex i: saatavana ATEX- ja IECEx-hyväksytyinä, Ex i -suojausrakenteen versioina. Katso kohta *Ex i -tiedot*.

EPIC® SENSORS -lämpötila-anturit ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja mittauslaitteita, joiden asentajan tulee olla ammatillisesti pätevä tekemään asennuksia kohteen mukaisessa ympäristössä. Asentajalla tulee olla ymmärrys mekaanisen ja sähköisen asennuksen yleisistä ja paikallisista vaatimuksista sekä asennuskohteessa noudatettavista työturvallisuusohjeista. Työssä on käytettävä tehtävän mukaisia suojavarusteita.

Lämpötilat, mittaus

Anturikärjen sallitut mittauslämpötila-alueet ovat:

Mallit T-RO-M / W-RO-M (taivutettava MI-rakenne):

- Pt100-elementillä -200...+550 °C, riippuen materiaaleista ja MI-elementin pituudesta
- TC-elementillä -200...+1200 °C, riippuen TC-tyypistä, materiaaleista ja MI-elementin pituudesta.

Mallit T-RO / W-RO (taipumaton, jäykkä rakenne):

- Pt100-elementillä -200...+350 °C, riippuen materiaaleista ja anturielementin pituudesta
- TC-elementillä -200...+350 °C, riippuen TC-tyypistä, materiaaleista ja anturielementin pituudesta.

Korkeamman lämpötilan versioita voidaan tarjota pyydettäessä.

Tiivistehylsyn suurin sallittu lämpötila*:

- Suurin turvallinen lämpötila +100 °C

* Tiivistehylsy on kaapelin ja MI-anturielementin liitospaikka, katso *Mittapiirros*.

Lämpötilat, ympäristö

Johdinten tai kaapelin suurimmat sallitut ympäristölämpötilat, kaapelityypin mukaan, ovat:

- SIL = silikoni, maks. +180 °C
- FEP = fluoropolymeeri, maks. +205 °C
- GGD = lasisilkki-kaapeli/metallipalmikkovaippa, maks. +350 °C
- FDF = FEP-johdineriste/suojapalmikko/FEP-vaippa, maks. +205 °C
- SDS = silikonijohdineriste/suojapalmikko/silikonivaippa, vain 2-johdinkaapelina, maks. +180 °C
- TDT = fluoropolymeeri-johdineriste/suojapalmikko/fluoropolymeeri-vaippa, maks. +205 °C
- FDS = FEP-johdineriste/suojavaippa/silikonivaippa, maks. +180 °C
- FS = FEP-johdineriste/silikonivaippa, maks. +180 °C

HUOM! Suurin turvallinen lämpötila +100 °C tiivistehylsille kaapelin ja MI-anturielementin liitospaikassa.

Varmista, että prosessilämpötila ei ole liikaa anturin tiivistehylsille ja/tai kaapelille.

Lämpötilat, Ex i -versiot

Vain Ex i -versioita (koodimerkinnot -EXI-) koskien annetaan erikoisehtoja ATEX- ja IECEx-sertifikaateissa. Katso lisätietoja kohdasta: *Ex i -tiedot (vain Ex i -hyväksytyt versiot)*.

Lämpötilat, Ex e -versiot

Tämän anturityypin Ex e -ratkaisu toteutetaan erillisellä Ex e -sertifioidulla kaapelianturilla ja erillisellä, hitsaamattomalla putkikiinnikkeellä, jotka toimitetaan yhdessä.

Ex e -kaapelianturi voi olla tyyppiä:

- **T- tai W-M-303-...-Ex**, taivutettavalla MI-rakenteella, tai
- **WT-KAAPELI-...-EX**, jäykällä, taipumattomalla anturirakenteella.

Ex e -kaapeliantureille annetaan erikoisehtoja ATEX-sertifikaateissa. Alla otteet englanninkielisistä sertifikaateista tyypeittäin.

Tyypille T- tai W-M-303-...-Ex, sertifikaattinumero EESF 18 ATEX 055X Issue 1:

Allowed maximum ambient temperature ranges for Group IIC according to T Class ranges T6...T4 are:

$$\begin{aligned} T6: & -40\text{ °C} \leq T_{amb} \leq +80\text{ °C} \\ T5: & -40\text{ °C} \leq T_{amb} \leq +95\text{ °C} \\ T4: & -40\text{ °C} \leq T_{amb} \leq +130\text{ °C} \end{aligned}$$

Allowed maximum ambient temperature ranges for Group IIIC according to T60 °C...T130 °C are:

$$\begin{aligned} T60\text{ °C}: & -40\text{ °C} \leq T_{amb} \leq +60\text{ °C} \\ T130\text{ °C}: & -40\text{ °C} \leq T_{amb} \leq +130\text{ °C} \end{aligned}$$

For intermediate values, the maximum surface temperature T^{**} °C shall be equal to maximum T_{amb} value.

The maximum service temperature of connection point to Mi-cable is +130 °C.

The maximum service temperature of end sleeve is 105 °C.

The maximum service temperature of probe end tip is given in the manufacturer's instructions.

Tyypille WT-KAAPELI-...-EX, sertifikaattinumero EESF 18 ATEX 053X Issue 1:

The process temperature shall not exceed allowed maximum ambient temperature limits for Groups IIC and IIIC.

Allowed maximum ambient temperature ranges for Group IIC according to T Class ranges T6...T3 are:

$$\begin{aligned} T6: & -40\text{ °C} \leq T_{amb} \leq +80\text{ °C} \\ T5: & -40\text{ °C} \leq T_{amb} \leq +95\text{ °C} \\ T4: & -40\text{ °C} \leq T_{amb} \leq +130\text{ °C} \\ T3: & -40\text{ °C} \leq T_{amb} \leq +185\text{ °C} \end{aligned}$$


Allowed maximum ambient temperature ranges for Group IIIC according to T Class ranges T60 °C...T200 °C are:

$$\begin{aligned} T60\text{ °C}: & -40\text{ °C} \leq T_{amb} \leq +60\text{ °C} \\ T200\text{ °C}: & -40\text{ °C} \leq T_{amb} \leq +200\text{ °C} \end{aligned}$$

For intermediate values, the maximum surface temperature T^{**} °C shall be equal to maximum T_{amb} value.


Katso myös kohta *Ex e -tiedot*.

Koodiavain




Mittapiirros

Malli W-RO



Malli W-RO-M



Tekniset tiedot

Materiaalit	AISI 316L, suurin lämpötila +550 °C, hetkellisesti +600 °C, muut materiaalit pyydettyessä (Huom. tiivistehylsyn suurin lämpötila +100 °C)
Putken soveltuva koko	0...1000 mm, muut mitat pyydettyessä
Kaapelimateriaalit	SIL = silikoni, maks. +180 °C FEP = fluoropolymeeri, maks. +205 °C GGD = lasisilkkikaapeli/metallipunos ulkokuori, maks. +350 °C FDF = FEP johdineriste/metallipunos/FEP ulkovaippa, maks. +205 °C SDS = silikoni/metallipunos/silikoni, vain 2-johdin kaapeli, maks. +180 °C TDT = fluoropolymeeri johdineriste/metallipunos/fluoropolymeeri ulkovaippa, maks. +205 °C FDS = FEP johdineriste/metallipunos/silikoni, maks. +180 °C FS = FEP johdineriste/silikoninen ulkovaippa, maks. +180 °C (Huom. tiivistehylsyn suurin lämpötila +100 °C)
Toleranssit Pt100 (IEC 60751)	A toleranssi $\pm 0,15 + 0,002 \times t$, käyttölämpötila -100...+450 °C B toleranssi $\pm 0,3 + 0,005 \times t$, käyttölämpötila -196...+600 °C B 1/3 DIN, toleranssi $\pm 1/3 \times (0,3 + 0,005 \times t)$, käyttölämpötila -196...+600 °C B 1/10 DIN, toleranssi $\pm 1/10 \times (0,3 + 0,005 \times t)$, käyttölämpötila -196...+600 °C
Toleranssit termoelementti (IEC 60584)	Tyyppi J toleranssi luokka 1 = -40...375 °C $\pm 1,5$ °C, 375...750 °C $\pm 0,004 \times t$ Tyypit K ja N toleranssi luokka 1 = -40...375 °C $\pm 1,5$ °C, 375...1000 °C $\pm 0,004 \times t$
Lämpötila-alue Pt100	Malli W-RO: -200...+350 °C, riippuen materiaaleista ja anturielementin pituudesta, Malli W-RO-M: -200...+550 °C, riippuen materiaaleista ja MI-elementin pituudesta. (Huom. tiivistehylsyn suurin lämpötila +100 °C)
Lämpötila-alue termoelementti	Malli T-RO: -200...+350 °C, riippuen materiaaleista ja anturielementin pituudesta, Malli T-RO-M: -200...+550 °C, riippuen materiaaleista ja MI-elementin pituudesta. (Huom. tiivistehylsyn suurin lämpötila +100 °C)
Hyväksynät	ATEX, IECEx ja EAC Ex (Ex e) erityisehdoin (katso kohta ominaisuudet), METROLOGICAL PATTERN APPROVAL
Laatusertifikaatti	ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015, myöntäjä DNV

Materiaalit

Nämä ovat komponenttien vakiomateriaalit anturityypeille T-RO, T-RO-M / W-RO, W-RO-M.

- Kaapeli/johtimet katso kohta *Tekniset tiedot*
- Kutistesukka vain pyydettyessä, ei käytetä vakiona
- Tiivistehylsy SS316/AISI 316L
- Tiivistysaine Epoksi (maks. +100 °C)
- Anturielementin / MI-kaapelin vaippa AISI 316L
- Putkikiinnike (erillinen) ruostumaton teräs 1.4401
- Putkikiinnike (hitsattu) haponkestävä teräs 1.4404
HUOM! Kiinnike hitsataan vain pyydettyessä ja vain joihinkin anturityyppeihin, pyydä lisätietoja.

Muita materiaaleja voidaan käyttää tilauksesta.


Asennusohjeet ja -esimerkki

Ennen asennusta varmista, että kohteena oleva prosessi/koneikko ja ympäristö ovat turvallisia työskennellä!

Varmista, että kaapelityyppi sopii yhteen asennuskohteen lämpötila- ja kemikaalikestovaatimusten kanssa.

Asennusvaiheet ovat:

- Tyypit -RO-M-, joissa MI-kaapelirakenne:
 - Muista koko asennuksen ajan, että MI-elementin pienin sallittu taivutussäde on $2x \text{ } \varnothing\text{OD}$.
 - Älä taivuta MI-elementin kärkeä (30 mm pituus kärjessä) RTD-elementissä.
- Tyypit -RO-, joissa jäykkä suojaputkirakenne:
 - Älä koskaan taivuta mittauselementtiä.
- Aseta mittauselementti kiinni pintaan, jota mitataan.
- Kiinnitä anturi luotettavasti sovellukseen sopivalla putkikiinnikkeellä.
- Varmista, että kaapeliin ei kohdistu liiallista taivutuskuormitusta tai vetoa.
- Asenna erillinen vedonpoisto kaapelille, jos tarpeen.



Kuva alla: esimerkissä jäykkä pinta-anturi on asennettu putkikiinnikkeellä prosessiputken pintaan.

Tarvikkeiden asennus

Putkikiinnikkeet = putkipannat:

Tarvikkeena on saatavana ruostumattomasta teräksestä (1.4401) valmistettuja putkipantoja (letkuklemmareita).

Asennusvaiheet ovat:

- Valitse sopiva kiinnikekoko putken halkaisijan mukaan.
- Tai valitse erillinen, 1 m pitkä pantaosa, ja leikkaa siitä sopiva pituus. Erillisiä kiristysosia pannalle voi tilata tarpeen mukaan. Asenna kiristysosa pannan toiseen päähän.
- Vedä panta putken ympäri niin, että anturipää jää pannan ja putken väliin.
- Kiristä kiinnike kiertämällä ruuvia myötäpäivään, jotta anturin ja putkipinnan väliin tulee luotettavasti lämpöä johtava kosketus.

Saatavana olevat komponentit:

Tuote-numero	Tyyppi	Pannan pituus/leveys	Materiaali
915589	Putkipanta	16-27/12MM	1.4401
1125786	Putkipanta	25-40/12MM	1.4401
1125787	Putkipanta	32-50/9MM	1.4401
1026077	Putkipanta	50-70/12MM	1.4401
1228601	Putkipanta	70-90/12MM	1.4401
5120444	Putkipanta	90-110/12MM	1.4401
5120446	Putkipanta	110-130/12MM	1.4401
5120448	Putkipanta	130-150/12MM	1.4401
920556	Kiinnityspanta	1METRI/12MM	1.4401
920559	Kiristysosa	12MM	1.4401




Kiristysmomentit

Käytä vain kunkin kierrekoon ja materiaalin soveltuvissa standardeissa annettuja sallittuja kiristysmomenteja.

Pt100; kytkentä

Kuva alla: Nämä ovat johdinvärit Pt100-vastuksen kytkennässä, standardin EN 60751 mukaan.



Muut kytkennät mahdollisia tilauksesta.

Pt100; mittausvirta

Suurin sallittu mittausvirta Pt100-mittavastukselle riippuu vastustyyppistä ja valmistajasta.

Yleensä suositellut maksimiarvot ovat:


- Pt100 1 mA
- Pt500 0,5 mA
- Pt1000 0,3 mA.

Älä käytä suurempaa mittausvirtaa. Se johtaa väärin mittausarvoihin ja saattaa jopa tuhota mittavastuksen.

Yllä esitetyt arvot ovat normaaleja mittausvirta-arvoja. Ex i -sertifioitujen anturityyppien, koodimerkintä -EXI-, itselämpimisen laskennassa käytetään turvallisuussyistä korkeampia arvoja (pahin mahdollinen tapaus). Katso lisätietoja ja laskentaesimerkit kohdassa: LIITE A.

TC; kytkentä

Kuva alla: Nämä ovat johdinvärit TC-tyyppien J, K ja N kytkennässä.



Muita tyyppiä tilauksesta.

TC; maadoittamattomat ja maadoitetut tyypit

Normaalisti termoparianturit ovat maadoittamattomia, mikä tarkoittaa sitä, että MI-kaapelin vaippa on erotettu termomateriaalien kuumapistestä, jossa kaksi materiaalia on hitsattu yhteen.


Erikoissovelluksissa käytetään myös maadoitettuja rakenteita.

HUOM! Maadoittamattomia ja maadoitettuja antureita ei voi kytkeä samoihin piireihin, varmista aina, että käytät oikeaa tyyppiä.

HUOM! Maadoitettu TC ei ole hyväksytty Ex i -sertifioiduissa anturityypeissä.

Kuva alla: Maadoittamattoman ja maadoitetun rakenteen vertailu.

Maadoittamaton TC























Termomateriaalien kuumapiste ja MI-kaapelin vaippa ovat toisistaan galvaanisesti erotetut.

Maadoitettu TC



Termomateriaalien kuumapiste on galvaanisessa yhteydessä MI-kaapelin vaippaan.

TC; termoparien kaapelistandardit (väritaulukko)

Uusi standardi:	IEC 60584-3	DIN EN 60584	ISA MC 96.1
TE-tyyppi	IEC 584	DIN 43714	ANSI MC 96.1
NiCr-Ni / K KCA: Fe-CuNi	 + vihreä/ - valkoinen Vaippa: vihreä	 + punainen/ - vihreä Vaippa: vihreä	 + keltainen/ - punainen Vaippa: keltainen
Fe-CuNi / L	_____	 + punainen/ - sininen Vaippa: sininen	_____
Fe-CuNi / J	 + musta/ - valkoinen Vaippa: musta	_____	 + valkoinen/ - punainen Vaippa: musta
Pt10Rh-Pt / S SCA: E-Cu/A-Cu	 + oranssi/ - valkoinen Vaippa: oranssi	 + punainen/ - valkoinen Vaippa: valkoinen	 + musta/ - punainen Vaippa: vihreä
Pt13Rh-Pt / R RCA: E-Cu/A-Cu	 + oranssi/ - valkoinen Vaippa: oranssi	 + punainen/ - valkoinen Vaippa: valkoinen	 + musta/ - punainen Vaippa: vihreä
Pt30Rh-Pt6Rh / B BC: S-Cu/E-Cu	 + harmaa/ - valkoinen Vaippa: harmaa	_____	 + harmaa/ - punainen Vaippa: harmaa
NiCrosil-Nisil / N NC: Cu-CuNi	 + v.punainen/ - valkoinen Vaippa: v.punainen	_____	_____
Cu-CuNi / U	_____	 + punainen/ - ruskea Vaippa: ruskea	_____
Cu-CuNi / T	 + ruskea/ - valkoinen Vaippa: ruskea	_____	_____
NiCr-CuNi / E	 + violetti/ - valkoinen Vaippa: violetti	 + punainen/ - violetti Vaippa: violetti	 + violetti/ - punainen Vaippa: violetti

Tyypikilpi, vakioversiot

Jokaiseen anturiin on kiinnitetty tyypikilpi. Kilpi on kosteuden- ja kulutuksenkestävä teollisuustason tarra, jossa musta teksti valkoisella pohjalla. Kilpeen on tulostettu alla mainitut tiedot.

Kuva alla: Esimerkki vakioanturin (ei-Ex) tyypikilvestä.



Valmistajan yhteystiedot.
Joissakin anturityypeissä nämä tiedot voivat olla erillisessä kilvessä, käytännön syistä.

Kauppanimi
Tyypikoodi
Tuotenumero
Sarjanumero, jossa tuotantopäiväys
CE-merkki (RoHS) | Sarjanumero
QR-koodina

Sarjanumeron informaatio

Sarjanumero S/N on aina tulostettuna tyypikilpeen seuraavassa muodossa yymmdd-xxxxxx-x:

- yymmdd tuotantopäiväys, esim. "210131" = 31.1.2021
- -xxxxxx valmistustilaus, esim. "1234567"
- -x juokseva tunnistenumero kyseisessä valmistustilauksessa, esim. "1"

Ex e -tiedot (vain Ex e -hyväksytyt kaapelianturit)

Tämän anturityypin Ex e -ratkaisuun sisältyvät erillinen, Ex e -sertifioitu kaapelianturi ja erillinen, (hitsaamaton) putkikiinnike, jotka toimitetaan yhdessä.

Ex e -kaapeliantureita on saatavana ATEX-, IECEx-, EAC Ex- and KCs-hyväksytyinä. Hyväksytyt tyypit ovat erikoisversioita, joiden tyyppikoodi päättyy merkintään -EX. Käyttöön Ex e -sovelluksissa annetaan erikoisehtoja tuotesertifikaateissa.

Ex e -sertifikaatit ja Ex-merkinnät

Tyyppi Sertifikaattinumero	Myöntäjä	Sovellusalue	Merkinnät
T- or W-M-303-...-EX (taivutettava MI-rakenne)			
ATEX EESF 18 ATEX 055X	Eurofins Expert Services Oy, Suomi, Ilmoitettu laitos nro 0537	Eurooppa	Ex II 2G Ex eb IIC T6...T4 Gb Ex II 2D Ex tb IIIC T60°C...T130°C Db
IECEx IECEx EESF 18.0027X	Eurofins Expert Services Oy, Suomi, Ilmoitettu laitos nro 0537	Globaali	Ex eb IIC T6...T4 Gb Ex tb IIIC T60°C...T130°C Db
EAC Ex № EAЭC RU C- FI.AA71.B.00130-19	Lenpromexpertiza OOO, Venäjä	Euraasian tulliliitto (Kazakstan, Valko-Venäjä, Venäjä)	1 Ex e IIC T6...T4 Gb X Ex tb IIIC T60°...T130°C Db X
KCs 19-KA4BO-0461X (T) 19-KA4BO-0460X (W)	KTL Korea Testing Laboratory, Etelä-Korea	Etelä-Korea	Ex e IIC T6...T4
WT-KAAPELI-...-EX (taipumaton rakenne, kuin vakiotyyppi W-CABLE-...)			
ATEX EESF 18 ATEX 053X	Eurofins Expert Services Oy, Suomi, Ilmoitettu laitos nro 0537	Eurooppa	Ex II 2G Ex e IIC T6...T3 Gb Ex II 2D Ex tb IIIC T60°C...T200°C Db
IECEx IECEx EESF 18.0025X	Eurofins Expert Services Oy, Suomi, Ilmoitettu laitos nro 0537	Globaali	Ex e IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T60°C...T200°C Db
EAC Ex № EAЭC RU C- FI.AA71.B.00130-19	Lenpromexpertiza OOO, Venäjä	Euraasian tulliliitto (Kazakstan, Valko-Venäjä, Venäjä)	1 Ex e IIC T6...T3 Gb X Ex tb IIIC T60°C..T200°C Db X
KCs 19-KA4BO-0462X	KTL Korea Testing Laboratory, Etelä-Korea	Etelä-Korea	Ex e IIC T6...T3

Sertifikaattikopiot ja Ex e -tuotteiden tiedot löydät sivuiltamme:

<https://www.epicsensors.fi/tuotteet/lampotila-anturit/ex-e-ex-tb-lampotila-anturit/>

Ex e -tyyppikilpi

ATEX-, IECEx- ja KCs Ex e -hyväksytyjen, irrallisen putkikiinnikkeen kanssa toimitettavien kaapelianturien tyyppikilvissä on enemmän informaatiota soveltuvien standardien mukaisesti.

Kuva alla: Esimerkki ATEX-hyväksytyyn Ex-anturin tyyppikilvestä.




Valmistajan yhteystiedot.
 Joissakin anturityypeissä tämä voi olla tulostettuna erilliseen tarraan käytännön syistä.

Ex-sertifikaattinumero(t)
 Tyyppikoodi
 Tuotenumero Sarjanumero, jossa tuotantopäiväys
 Ex-merkki (ATEX) Ex-merkinnät
 CE-merkki (ATEX ja RoHS) Sarjanumero
 Ilmoitetun laitoksen numero QR-koodina
 Teknisiä arvoja (jos tarpeen)

EAC Ex e -hyväksytyillä, Euraasian tulliliiton alueelle vietävillä antureilla on oma erikoistyyppikilpensä.

Kuva alla: Esimerkki EAC Ex -hyväksytyyn anturin tyyppikilvestä.



Ex i -tiedot (vain Ex i -hyväksytyt versiot)

Tästä anturityypistä on saatavana myös ATEX- ja IECEx Ex i -hyväksytyt versiot. Kokonaisuuteen kuuluu lämpötila-anturi kaapelilla varustettuna (anturin koodimerkintä -EXI-). Ex-tiedot on annettu alla.

Ex i – turvallisen käytön erikoisehtoja

Sertifikaateissa määritellään teknisiä tietoja ja käytön erikoisehtoja. Näitä ovat esim. Ex-tiedot ja sallitut ympäristölämpötilat. Nämä ja itselämpimislaskenta esimerkein, on esitetty kohdassa:

LIITE A: Tekniset tiedot ja käytön erikoisehdot – Ex i -hyväksytyt EPIC® SENSORS -lämpötila-anturit.

Ex i -sertifikaatit ja Ex-merkinnät

Sertifikaatti - numero	Myöntäjä	Sovellus-alue	Merkintä
ATEX – EESF 21 ATEX 043X	Eurofins Electric & Electronics Finland Oy, Suomi, Ilmoitettu laitos Nr 0537	Eurooppa	Ex II 1G Ex ia IIC T6...T3 Ga Ex II 1/2G Ex ib IIC T6...T3 Ga/Gb Ex II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da Ex II 1/2D Ex ib IIIC T135 °C Da/Db
IECEx – IECEx EESF 21.0027X	Eurofins Electric & Electronics Finland Oy, Suomi, Ilmoitettu laitos Nr 0537	Globaali	Ex ia IIC T6...T3 Ga Ex ib IIC T6...T3 Ga/Gb Ex ia IIIC T135 °C Da Ex ib IIIC T135 °C Da/Db

HUOM! Ilmoitetun laitoksen Nr 0537 nimimuutos:

- 31.3.2022 saakka nimi oli: Eurofins Expert Services Oy
- 1.4.2022 alkaen nimi on: Eurofins Electric & Electronics Finland Oy.

Ex i -tyyppikilpi

ATEX- ja IECEx Ex i -hyväksytyjen versioiden tyyppikilvissä on enemmän informaatiota soveltuvien standardien mukaisesti.

Kuva alla: Esimerkki ATEX- ja IECEx Ex i -hyväksytyyn anturityypin tyyppikilvestä.



Valmistajan yhteystiedot.
Joissakin anturityypeissä tämä voi olla tulostettuna erilliseen tarraan käytännön syistä.

Ex-sertifikaattinumero(t)
 Tyyppikoodi
 Tuotenumero Sarjanumero, jossa tuotantopäiväys
 Ex-merkki (ATEX) Ex-merkinnät
 CE-merkki (ATEX ja RoHS) Sarjanumero
 Ilmoitetun laitoksen numero QR-koodina
 Teknisiä arvoja (jos tarpeen)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jolla vakuutetaan tuotteen vaatimustenmukaisuus eurooppalaisten direktiivien mukaan, toimitetaan tuotteen yhteydessä tai erikseen pyydettyäessä.

Valmistajan yhteystiedot

Valmistajan päätoimipaikka:

Lapp Automaatio Oy
katuosoite Martinkyläntie 52
postiosoite 01720 Vantaa

Tuotanto- ja logistiikkaosoite:

Lapp Automaatio Oy
katuosoite Varastokatu 10
postiosoite 05800 Hyvinkää

puhelin (myynti) 020 764 6410

sähköposti epicsensors.fi.lav@lapp.com
www <https://www.epicsensors.fi/>

Dokumenttiversio

Versio / pvm.	Tekijä(t)	Kuvaus
20230707	LAPP/VeTe	Tarkennuksia kaapelin asennukseen.
20220822	LAPP/JuPi	Puhelinnumeron päivitys
20220815	LAPP/JuPi	Materiaalinimien tekstikorjauksia
20220401	LAPP/JuPi	Alkuperäinen versio

Vaikka kaikki kohtuulliset ponnistukset tämän käyttöohjeen tarkkuuden varmistamiseksi on tehty, ei Lapp Automaatio Oy ole vastuussa julkaisun käyttötavasta eikä mahdollisista loppukäyttäjien tekemistä vääristä tulkinnoista. Käyttäjän on varmistettava, että hänellä on käytössään viimeisin versio tästä julkaisusta.

Pidämme oikeuden muutoksiin ilman edeltävää ilmoitusta. © Lapp Automaatio Oy

LIITE A – Tekniset tiedot ja käytön erikoisehdot - Ex i -hyväksytyt EPIC® SENSORS -lämpötila-anturit

Liite A, sivu 1/4

Ex-tiedot RTD- (vastus) ja TC- (termoelementti) lämpötila-antureille

Anturin Ex-tiedot, suurimmat sallitut liittymisarvot, ilman lähetintä tai/ja näyttöä.

Sähköiset arvot	ryhmälle IIC	ryhmälle IIIC
Jännite Ui	30 V	30 V
Virta Ii	100 mA	100 mA
Teho Pi	750 mW	550 mW @ Ta +100 °C
		650 mW @ Ta +70 °C
		750 mW @ Ta +40 °C
Kapasitanssi Ci	Merkityksetön, *	Merkityksetön, *
Induktanssi Li	Merkityksetön, *	Merkityksetön, *

Taulukko 1. Anturin Ex-tiedot.

* Antureille, joissa on pitkä kaapeliosuus, tulee laskentaan sisällyttää parametrit Ci ja Li. Standardin EN 60079-14 mukaan voidaan laskennassa käyttää seuraavia metrikohtaisia arvoja: Ckaapeli = 200 pF/m ja Lkaapeli = 1 µH/m.

Sallitut ympäristölämpötilat - Ex i -lämpötilaluokka, ilman lähetintä ja/tai näyttöä.

Merkintä, kaasuryhmä IIC	Lämpötilaluokka	Ympäristölämpötila
II 1G Ex ia IIC T6 Ga II 1/2G Ex ib IIC T6-T3 Ga/Gb	T6	-40...+80 °C
II 1G Ex ia IIC T5 Ga II 1/2G Ex ib IIC T6-T3 Ga/Gb	T5	-40...+95 °C
II 1G Ex ia IIC T4-T3 Ga II 1/2G Ex ib IIC T6-T3 Ga/Gb	T4-T3	-40...+100 °C
Merkintä, pölyryhmä IIIC	Teho Pi	Ympäristölämpötila
II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da II 1/2D Ex ib IIIC T135 °C Da/Db	750 mW	-40...+40 °C
II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da II 1/2D Ex ib IIIC T135 °C Da/Db	650 mW	-40...+70 °C
II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da II 1/2D Ex ib IIIC T135 °C Da/Db	550 mW	-40...+100 °C

Taulukko 2. Ex i -lämpötilaluokat ja sallitut ympäristölämpötila-alueet

Huom!

Yllä esitetyt lämpötilat eivät sisällä kaapelitiivisteitä.

Kaapelitiivisteiden tulee täyttää sovelluksen mukaiset vaatimukset.

Jos lähetin ja/tai näyttö asennetaan anturin kytkentärasiaan, tulee huomioida lähettimen ja/tai näytön erityiset Ex-vaatimukset.

Käytettävät materiaalit on valittava sovelluksen kulutuksen kestäviksi ja ylläesitettyjen lämpötilojen mukaisiksi.

EPL Ga ryhmässä IIC kytkentärasian alumiiniosat ovat alttiita iskujen tai kitkan aiheuttamille kipinöille.

Ryhmässä IIIC suurin liitäntäteho Pi on huomioitava.

Kun anturi asennetaan eri tilaluokkien rajapintaan, on huomioitava standardin IEC 60079-26 osa 6 mukaisesti, rajapinnan säilymisen varmistaminen eri tilaluokkien välillä.

LIITE A – Tekniset tiedot ja käytön erikoisehdot - Ex i -hyväksytyt EPIC® SENSORS -lämpötila-anturit

Liite A, sivu 2/4

Itselämpöämisen huomiointi

Anturikärjen itselämpöäminen on huomioitava suhteessa lämpötilaluokkaan ja sen ympäristölämpötila-alueeseen. Valmistajan ohjeita kärjen pintalämpötilan laskennasta lämpövastuksen mukaan on noudatettava.

Sallittu ympäristölämpötila-alue kytkentärasialle tai prosessiliitännälle ryhmissä IIC ja IIIC eri lämpötilaluokissa on lueteltu Taulukossa 2. Ryhmässä IIIC suurin sallittu tuloteho P_i on huomioitava.

Prosessilämpötila ei saa vaikuttaa haitallisesti lämpötilaluokalle määrättyyn sallittuun ympäristölämpötilaan.

Anturin itselämpöämisen laskenta anturikärjessä tai suojataskun kärjessä

Kun anturikärki sijaitsee ympäristössä, jossa lämpötila on luokkien T6...T3 mukainen, on anturin itselämpöäminen huomioitava. Itselämpöäminen on erityisen merkittävää mitattaessa matalia lämpötiloja.

Anturikärjen tai suojataskun kärjen itselämpöäminen riippuu anturityypistä (RTD/TC), anturin halkaisijasta ja anturin rakenteesta. Myös lähettimen Ex i -arvot on otettava huomioon. Taulukko 3. näyttää R_{th} -arvot eri anturirakenteille.

Anturityyppi	Lämpövastus R_{th} [°C / W]					
	Vastusanturi (RTD)			Termoelementianturi (TC)		
Mittauselementin halkaisija	< 3 mm	3...<6 mm	6...8 mm	< 3 mm	3...<6 mm	6...8 mm
Ilman suojataskua	350	250	100	100	25	10
Suojatasku putkimateriaalista (esim. B-6k, B-9K, B-6, B-9, A-15, A-22, F-11, jne.)	185	140	55	50	13	5
Suojatasku umpimateriaalia (esim. D-Dx, A-Ø-U)	65	50	20	20	5	1

Taulukko 3. Lämpövastus (perustuu testiraporttiin 211126)

Huom!

Jos RTD-mittauksessa mittalaite käyttää mittausvirtaa > 1 mA, tulee anturikärjen suurin pintalämpötila laskea ja ottaa huomioon. Katso tarkemmin seuraava sivu.

Jos anturityypissä on useita mittauselementtejä ja niitä käytetään yhtäaikaaisesti, ei kaikkien mittauselementtien teho saa ylittää sallittua kokonaistehoa P_i .

Suurin teho tulee rajoittaa arvoon 750 mW. Tästä on vastuussa prosessin omistaja. (Ei koske monipiste-lämpötila-anturityyppejä T-MP / W-MP tai T-MPT / W-MPT, joissa erilliset Exi-piirit).

LIITE A – Tekniset tiedot ja käytön erikoisehdot - Ex i -hyväksytyt EPIC® SENSORS -lämpötila-anturit

Liite A, sivu 3/4

Suurimman lämpötilan laskenta:

Anturikärjen itselämpäminen voidaan laskea kaavalla:

$$T_{max} = P_o \times R_{th} + M_T$$

- (T_{max}) = Suurin lämpötila = anturikärjen pintalämpötila
- (P_o) = Suurin anturisyötön teho (katso lähettimen sertifikaatti)
- (R_{th}) = Lämpövastus (K/W, Taulukko 3.)
- (M_T) = Mitattavan aineen lämpötila.

Anturikärjen suurimman mahdollisen lämpötilan laskenta:

Esimerkki 1 – Laskenta RTD-anturin anturikärjelle suojataskussa

Anturia käytetään tilaluokassa 0

RTD-anturin tyyppi: W-M-9K . . . (RTD-anturi, jonka kytkentärasiasa lähetin).

Anturissa on suojatasku, halkaisija Ø 9 mm.

Mitattavan aineen lämpötila (M_T) on 120 °C

Mittaus tapahtuu anturin kytkentärasiaan asennetulla lähettimellä PR 5437D ja erotusbarrierilla PR 9106 B.

Suurin lämpötila (T_{max}) voidaan laskea lisäämällä mitattavan aineen lämpötila itselämpäimiseen.

Anturikärjen itselämpäminen voidaan laskea suurimmasta tehosta (P_o), joka anturia syöttää, ja anturityypin R_{th}-arvosta. (Katso Taulukko 3.)

Syötetty teho lähettimeltä PR 5437D on (P_o) = 23,3 mW (löytyy lähettimen Ex-sertifikaatista)

Lämpötilaluokkaa T4 (135 °C) ei saa ylittää.

Anturin lämpövastus (R_{th}) = 55 K/W (Taulukosta 3).

Itselämpäminen on: 0.0233 W * 55 K/W = 1,28 K

Suurin lämpötila (T_{max}) on M_T + itselämpäminen: 120 °C + 1,28 °C = 121,28 °C

Tämän esimerkin tulos näyttää, että itselämpäminen anturikärjessä on merkityksetön.

Turvamarginaali (T₆...T₃) on 5 °C ja se on vähennettävä arvosta 135 °C; mikä tarkoittaa, että maks. 130 °C olisi hyväksyttävissä. Tässä esimerkissä lämpötilaluokan T4 lämpötila ei ylity.

Esimerkki 2 – Laskenta RTD-anturin anturikärjelle ilman suojataskua

Anturia käytetään tilaluokassa 1

RTD-anturin tyyppi: W-M-6/303 . . . (RTD-kaapelianturi, ei lähetintä kytkentärasiasa)

Anturi ilman suojataskua, halkaisija Ø 6 mm.

Mitattavan aineen lämpötila (M_T) on 40 °C

Mittaus tapahtuu kiskoon asennetulla, erotetulla barrierilähettimellä PR 9113D.

Suurin lämpötila (T_{max}) voidaan laskea lisäämällä mitattavan aineen lämpötila itselämpäimiseen.

Anturikärjen itselämpäminen voidaan laskea suurimmasta tehosta (P_o), joka anturia syöttää, ja anturityypin R_{th}-arvosta. (Katso Taulukko 3.)

Syötetty teho lähettimeltä PR 9113D on (P_o) = 40,0 mW (löytyy lähettimen Ex-sertifikaatista)

Lämpötilaluokkaa T3 (200 °C) ei saa ylittää.

Anturin lämpövastus (R_{th}) = 100 K/W (Taulukosta 3).

Itselämpäminen on: 0.040 W * 100 K/W = 4,00 K

Suurin lämpötila (T_{max}) on M_T + itselämpäminen: 40 °C + 4,00 °C = 44,00 °C

Tämän esimerkin tulos näyttää, että itselämpäminen anturikärjessä on merkityksetön.

Turvamarginaali (T₆...T₃) on 5 °C ja se on vähennettävä arvosta 200 °C; mikä tarkoittaa, että maks. 195 °C olisi hyväksyttävissä. Tässä esimerkissä lämpötilaluokan T3 lämpötila ei ylity.

**LIITE A – Tekniset tiedot ja käytön erikoisehdot
- Ex i -hyväksytyt EPIC® SENSORS -lämpötila-anturit**

Liite A, sivu 4/4

Lisätietoja ryhmän II laitteille: (standardin EN IEC 60079-0: 2019 osa: 5.3.2.2 ja 26.5.1 mukaan)

Lämpötilaluokka T3 = 200 °C
Lämpötilaluokka T4 = 135 °C
Turvamarginaali T3...T6 = 5 K
Turvamarginaali T1...T2 = 10 K.

HUOM!

Tämä LIITE on ohjeellinen dokumentti teknisistä tiedoista.
Katso alkuperäiset, määräysten mukaiset käytön erikoisehdot aina ATEX- ja IECEx-sertifikaateista:

**EESF 21 ATEX 043X
IECEx EESF 21.0027X**