

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.:DoP-16-0009-01

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps                               | NAYY 0,6/1kV vieladrig mit sektorförmigen Leitern   |
| 2 | Bereich  | nach Klassifizierungsbericht  |
| 3 | Verwendungszweck(e)  | Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken mit einer definierten Brandklasse |
| 4 | Hersteller   | TELE-FONIKA Kable S.A.<br>ul. Hipolita Cegielskiego 1<br>32-400 Myślenice, Polska             |
| 5 | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | 3   |
| 6 | Harmonisierte Norm   | EN 50575:2014+A1:2016   |
| 7 | Notifizierte Stelle(n)   | Institut Techniki Budowlanej NB 1488  |
| 8 | Erklärte Leistung  | Die Reaktion auf Feuer: <b>Eca</b>  |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Jakub Siemiński**

Myślenice, 3.04.2017

(Ort, Datum)

GŁÓWNY TECHNOLOG GRUPY (name)  
.....  
*Jakub Siemiński*  
(Unterschrift)