

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.АВ09.В.00205

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003734

ООО «ЛАПП Руссия». ОГРН 1056317004480.

Адрес: 443028, Самарская обл., г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, ул. Мира, д.7.

Телефон: +78462310333. E-mail: technic@lappgroup.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«U.I.LAPP GmbH»

Адрес: Schulze-Delitzsch- Str. 25, D-70565 Stuttgart, Германия.

Телефон: +49(0)711 / 78 38-01. Факс: +49(0)711 / 78 38-2640.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.

Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.

Аттестат аккредитации №РА.РУ.11АВ09 от 15.10.2015г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели связи, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, не содержащие галогенов, предназначенные для использования на наземном и подземном транспорте, с маркировкой UNITRONIC® TRAIN, ETHERLINE® TRAIN. (см. приложение на бланке №0003749).

Код ОК 034 (ОКПД-2): 27.32.13.154.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

8544 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ); см. приложение на бланке №0003749.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №№РА0118-ЭК/17 от 15.05.2017г. ИЛ ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № РА.РУ.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

Акт о результатах анализа состояния производства №111-РА от 30.01.2017г. Орган по сертификации ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № РА.РУ.11АВ09 от 15.10.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя.

Договор №1 от 10.02.2005г.; Доп. соглашение №б/н от 31.03.2017г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 17.05.2017

по 17.05.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


подпись

О.Е. Карпова

инициал, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты)


подпись

С.С. Кондрашенко

инициал, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С- DE.АВ09.В.00205

(обязательная сертификация)

№ 0003749

ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
27.32.13.154. 8544 00 000 0	Кабели связи, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, не содержащие галогенов, с медными жилами, сечением от 0,08 до 2,5 мм ² (кол-во жил от 1 до 50) в изоляции из полиолефина и в защитной оболочке из полимера с электронной сшивкой (EN 50306), на напряжение до 50В, предназначенные для использования на наземном и подземном транспорте, с маркировкой: UNITRONIC® TRAIN, ETHERLINE® TRAIN.	ГОСТ 31565-2012, ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011, ГОСТ ИЕС 60332-1-3-2011. Предел распространения горения при одиночной прокладке — ПРГО 1. ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011. Предел распространения горения при групповой прокладке – ПРГП16. ГОСТ ИЕС 60332-3-25-2011. Предел распространения горения при групповой прокладке – ПРГП4. ГОСТ ИЕС 61034-2-2011. Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия - ПД1. ГОСТ ИЕС 60754-1-2015, 60754-2-2015. Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия — ПКА1.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

О.Е. Карпова

инициалы, фамилия

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

С.С. Кондращенко

инициалы, фамилия