

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.:DoP-17-0202-01

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps                               | NYN 0,6/1kV   |
| 2 | Bereich  | 3x35SM+16RE; 3x50SM+25RM  |
| 3 | Verwendungszweck(e)  | Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken mit einer definierten Brandklasse |
| 4 | Hersteller   | TELE-FONIKA Kable S.A.<br>ul. Hipolita Cegielskiego 1<br>32-400 Myślenice, Polska             |
| 5 | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | 3   |
| 6 | Harmonisierte Norm   | EN 50575:2014+A1:2016   |
| 7 | Notifizierte Stelle(n)   | Instytut Techniki Budowlanej NB 1488  |
| 8 | Erklärte Leistung  | Die Reaktion auf Feuer: Eca   |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Myślenice, 4.08.2017

(Ort, Datum)

Jakub Siemiński

(name)

GŁÓWNY TECHNOLOG GRUPY

Jakub Siemiński

(Unterschrift)