

## PRESTANDADECLARATION

Nr.:DoP-17-0140-01

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Produkttypens unika identifikationskod                     | FQAR-PG   |
| 2 | Omfattning   | Enligt provningsrapporten   |
| 3 | Avsedd användning/avsedda användningar                     | Kabel avsedd för användning i byggnader eller byggnadsverk där det ställs speciella krav på brandsäkerhet |
| 4 | Tillverkare  | TELE-FONIKA Kable S.A.<br>ul. Hipolita Cegielskiego 1<br>32-400 Myślenice, Polska                         |
| 5 | System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda | 3   |
| 6 | Harmoniserad standard                                      | EN 50575:2014+A1:2016   |
| 7 | Anmält/anmälda organ                                       | Instytut Techniki Budowlanej NB 1488  |
| 8 | Angiven prestanda  | Reaktion på brand: <b>Eca</b>   |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Jakub Siemiński

(namn)

Myślenice 1.06.2017

(ort, dag för utfärdande)

GLÓWNY TECHNOLOG GRUPY

.....  
*Jakub Siemiński*  
(underskrift)